УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОБУ детского сада
общеразвивающего вида № 104 г. Сочи

_____О.А. Егупова
«10» февраля 2020 года

ПАСПОРТ
доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи

I. Краткая характеристика объекта и предоставляемых на нем услуг

1. Наименование органа (организации), который предоставляет услуги:
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 104 г. Сочи
2. Адрес объекта:
354200 г. Сочи, пос. Лазаревское, ул. Калараш , 143 .

3. Сведения об объекте:
3.1.Год постройки (ведения в эксплуатацию) здания: **1968 год**
3.2. Год проведения последнего капитального ремонта, реконструкции:
3.3. Отдельно стоящее здание ___ этажей, ____ кв.м.
3.4. Часть здания _____ этажей (или помещение на ___ этаже), ____ кв.м.
3.5. Наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **11656 кв.м.**

4. Основание для пользования объектом:
оперативное управление

(оперативное управление, аренда, безвозмездное пользование и др.)

5. Сведения об имеющихся документах о невозможности выполнения требований доступности для инвалидов объектов и услуг:
Техническое заключение по договору № 13028 от 2013 года

Наименование предоставляемых услуг: **образовательные услуги**

Численность детей-инвалидов в образовательной организации: 1
с нарушением опорно-двигательного аппарата 0;
инвалиды-колясочники 0;
инвалиды по зрению 0;
инвалиды по слуху 0 ;
другое 2 чел.

Форма оказания услуг детям-инвалидам/численность детей-инвалидов:
инклюзивное образование 0;
на дому 0;

дистанционно 0;
другое - индивидуальный образовательный маршрут.

II. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов объекта и имеющихся недостатков в обеспечении условий его доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния уровня доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (соблюдено «+»/ не соблюдено «-»/ не требуется «*»)
1	Возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них	+
2	Возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски	+
3	Возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников объекта	+
4	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и возможность самостоятельного передвижения по территории объекта	+
5	Содействие инвалиду при входе на объект и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта	+
6	Надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе: дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
7	Обеспечение доступа на объект собаки-проводника	+

	при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение	

III. Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющихся недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов

№ п/п	Условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг (обеспечено «+»/ не обеспечено «-»/ не требуется «*»)
1	Наличие при входе на объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	-
2	Оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов и др.	*
3	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	*
4	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	-
5	Адаптация официального сайта для лиц с нарушениями зрения (слабовидящих)	+
6	Обеспечение предоставления услуг тьютора на основании соответствующей рекомендации в заключении ПМПК	*
7	Предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования	*
8	Оказание работниками образовательной организации иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг	+

9	Проведение инструктирования сотрудников, предоставляющих услуги населения, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	+
10	Наличие сотрудников, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	+

IV. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№ п/п	Мероприятия, необходимые для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении их доступности для инвалидов	Объем расходов (тыс. рублей)	Сроки выполнения
1	2	3	4
	-	-	-

Члены комиссии :

Заведующий МДОБУ детского сада общеразвивающего вида № 104 _____ О.А. Егупова

Заместитель заведующей по ХР _____ Н.А. Цыпкина

Председатель ПК _____ Ю.К. Лобуренко

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование **МДБОУ детский сад общеразвивающего вида № 104**

Место нахождения (адрес) **354200, г. Сочи, п. Лазаревское, ул. Калараш 143**

Форма собственности объекта **муниципальная**

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте **Заведующая Егупова Оксана Александровна**

тел.270-99- 85, сот.8918-103-88-58

(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов[1]

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
- ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м.	**соответствует**	п. 4.1.7; 5.1.4
- высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,4 - 1,5 см.	**соответствует**	п. 4.1.8; 5.1.4
Лестница на входе на территорию:				
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте **90 см.**	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска **краевых** ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий лестницу на входе на	К	наличие		п. 4.1.14

[1] Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

[2] К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
территорию: [3]				
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10% (но не менее 1)		п. 4.2.1
В том числе для транспорта инвалидов на кресле-коляске размером **6,0 х 3,6 м.**	К	5%		п. 4.2.1; п. 4.2.4; рис. Д.6
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м.		п. 4.2.2 при оборудовании парковочных мест в первом ряду имеющейся автостоянки
Обозначение места специальным знаком:				
- на поверхности покрытия стоянки	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
- на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м.	О, С, Г, К	наличие		п. 4.2.1; рис. Д.6
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
- ширина	К	не менее 1,0 м.		рис. Д.5
- уклон	К	не более 10%		п. 4.1.8
- перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см.		п. 4.1.8
Путь к входу в здание:				
- указатели направления движения	К	наличие	**в наличии**	п. 4.1.3

[3] При наличии пандуса, выполненного с учетом норм действующего СНиП, считать его доступным для инвалидов.

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
- ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	**соответствует**	п. 4.1.7
- продольный уклон пути движения	К	не более 5%	**соответствует**	п. 4.1.7
- высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	**соответствует**	п. 4.1.8
Открытая лестница:			**отсутствует**	
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
- поручни по обеим сторонам на высоте **90 см.**	О, С	наличие		п. 4.1.14 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- рельефная тактильная полоса за 0,8–0,9 м. перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м.	С	наличие		п. 4.1.12
- контрастная окраска **краевых** ступеней	С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий открытую лестницу:[3]	К	наличие		п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
- поручни по обеим сторонам	О, С	наличие		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- поручни на высоте	О, С	90 см.		п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)
- высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см.		п. 4.1.12
- ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.		п. 4.1.12
- единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 4.1.12
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:[3]	К	наличие		п. 4.1.14
- длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.		п. 4.1.14
- уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)		п. 4.1.14
- свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.		п. 4.1.15
Поручни пандуса:				
- вдоль обеих сторон	К, О	наличие		п. 4.1.15
- непрерывная поверхность по всей длине	К, О	наличие		п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)
- на высоте	К	0,7 м.		п. 4.1.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 4.1.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 4.1.15
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие		п. 4.1.14; п. 5.2.13
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
- при открывании двери наружу	К	не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85 м.	**соответствует**	п. 5.1.3
- при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м.		п. 5.1.3

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
Нескользкое покрытие	К, О, С	наличие	**в наличии**	п. 5.1.3
Дверь входная наружная:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	**соответствует**	п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.	**соответствует**	п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	**в наличии**	п. 5.1.5
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 1,5 х 1,5 м.		п. 5.1.7; рис. Д. 10
Дверь входная внутренняя:				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 5.1.5
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1,2				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.		п. 5.2.1 **Имеется техническое заключение, не рассматривается как элемент доступа.**
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.		п. 5.2.1
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.		п. 5.2.4
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.		п. 5.2.4
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
- на стенах	С	не более 10 см.		п. 5.2.7
- на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см.		п. 5.2.7
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				**Имеется техническое заключение, не рассматривается как элемент доступа.**
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие		п. 5.2.9
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие		п. 5.2.15

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
Поручни на высоте	О, С	90 см.		п. 5.2.15
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.10
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие		п. 5.2.16
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С	наличие		п. 5.2.10
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие		п. 5.2.12
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу[3] (в зону оказания услуги):				
- высота одного подъема	К, О	не более 0,8 м.		п. 5.2.13
- уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)		п. 5.2.13
- уклон при перепаде высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)		п. 5.2.13
- горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м.		п. 5.2.13
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		п. 5.2.15
- на высоте	К	0,7 м.		п. 5.2.15
- на высоте	О	0,9 м.		п. 5.2.15
- расстояние между поручнями	К	0,9 - 1,0 м.		п. 5.2.15
- горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см.		п. 5.2.15
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие		п. 5.2.14
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м.	К, О	наличие		п. 5.2.13
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
- ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.		п. 5.1.4
- высота порога двери	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 5.1.5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				
- габариты кабины (глубина х ширина)	К	не менее 1,5 х 1,7 м.		п. 5.2.18
- ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,95 м.		п. 5.2.18
- тактильные средства информации на кнопках управления лифта	С	наличие		п. 5.2.20; п. 5.4.2.2 ГОСТ Р 51631-2008
- тактильные указатели уровня этажа у каждой двери лифта	С	наличие		п. 5.2.20
- напротив выхода из лифта цифровое контрастное обозначение этажа на высоте 1,5 м. размер не менее 10 см.		наличие		п. 5.2.20
2.4. Зона оказания услуги[4] – этаж _1_				
Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Количество мест для инвалидов-колясочников	К	не менее 1%		п. 7.1.7
Размер места для инвалида-колясочника:				
- при доступе сбоку	К	0,55 х 0,85 м.		п. 7.1.7
- при доступе спереди или сзади	К	1,25 х 0,85 м.		п. 7.1.7
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м.		п. 7.1.9
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м.		п. 7.4.1
Глубина полок	К	не более 0,5 м.		п. 7.4.1
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1		п. 7.4.2
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,1 м.		п. 7.4.2
Предприятия питания				

[4] При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.		п. 7.4.7
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1		п. 7.4.7
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие		п. 7.4.7
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки-барьера регистрации (В х Ш)	К	не менее 0,85 х 1,0		п. 7.1.9
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5%		п. 6.3.1
Входная дверь в номер:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
Свободное пространство в номере	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 6.3.1
Туалет в номере (на этаже):				
- ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
- пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
- откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Обслуживание в кабинете:				
- ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.		п. 6.3.2; 6.1.8
- высота порога	К	не более 1,4 см.		п. 5.1.4
- ширина прохода	К	не менее 1,2 м.		п. 5.2.2
- стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.		п. 7.1.9
- ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.		п. 7.1.9
- пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр		п. 5.2.2

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов[2]	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания[1] / Замечания по несоответствию
		не менее 1,4 м.		
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж **нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений**				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)		**п. 5.3.2 Имеется техническое заключение о невозможности обустройства.**
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие		п. 5.3.6
Размер кабины (ширина х глубина)	К	не менее 1,65 х 1,8 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 5.3.3; рис. Д. 11
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие		п. 5.3.6
2.6. Средства информации – этаж 1,2,				
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г	наличие	**имеется**	п. 5.5.1
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г	наличие	**в наличии**	п. 5.5.8
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г	от 1,5 до 4,5 м.	**отсутствует**	п. 5.5.4; 5.5.6 **не требуется**
Речевые информаторы	С	наличие	**отсутствует**	п. 5.5.3; 5.5.4 **не требуется**
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г	наличие	**отсутствует**	п. 5.5.3; 5.5.4 **не требуется**

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения	#	#	#	#
Зона оказания услуги	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «Х»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Пути движения	**Имеется техническое заключение, не рассматривается как элемент доступа.**
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	**Имеется техническое заключение о невозможности обустройства.**
Средства информации	

«16» марта 2016 г.
Дата составления Паспорта

Специалист-эксперт УСЗН в Лазаревском районе г. Сочи

А.Р. Гвашева